



URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE
ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole
tel. 76 85 82 810, fax. 76 85 82 812
e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl, www.legnickiepole.pl

Legnickie Pole, dnia 2 października 2017 r.

Znak sprawy: GKiI.271.43.2017.R.PN

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zagospodarowanie południowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Taczalin, gm. Legnickie Pole – ETAP III”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na poniższe pytania:

Pytanie nr 1/ Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie Specyfikacji Technicznej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej uwzględniającej parametry kostki zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1338. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kostki klasy B, D, I ?

Odpowiedź nr 1/ Zamawiający informuję, iż na stronie internetowej www.przetargi.legnickiepole.pl zamieszcza uzupełnienie do STWiOR - Specyfikację Techniczną na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, uwzględniającą wymagania dla kostek betonowych zgodnych z normą PN-EN 1338. Tym samym zapisy zamieszczonej STWiOR, w zakresie nawierzchni z kostki betonowej (str. 90-105), stają się nieaktualne. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kostki klasy B, D, I.

Pytanie nr 2/

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie Specyfikacji Technicznej uwzględniającej parametry krawężników i obrzeży betonowych zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 1340. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie krawężników i obrzeży klasy B, D, T ?

Odpowiedź nr 2/ Zamawiający informuję, iż na stronie internetowej www.przetargi.legnickiepole.pl zamieszcza uzupełnienie do STWiOR - Specyfikację Techniczną uwzględniającą parametry krawężników i obrzeży betonowych zgodnych z obowiązującą normą PN-EN 1340. Tym samym zapisy zamieszczonej STWiOR, w zakresie wykonania obrzeży betonowych i krawężników betonowych (str. 76-85), stają się nieaktualne. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie krawężników klasy B, D, T.

WÓJT
Henryk Babuška