



URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole

tel. 76 85 82 810, fax. 76 85 82 812

e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl, www.legnickiepole.pl

Legnickie Pole, dnia 28 czerwca 2017 r.

Znak sprawy: GKiI.271.22.2017.R.PN

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Bielowskiego wraz z budową chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2202D m. Legnickie Pole, gm. Legnickie Pole”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na poniższe pytania:

Pytanie nr 1/ Proszę o potwierdzenie podwyższonych właściwości fizycznych i mechanicznych obrzeży (wytrzymałość na zginanie klasa U, nasiąkliwość $\leq 5\%$). Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie obrzeży klasy B, D, S?

Odpowiedź nr 1/

Należy zastosować obrzeża betonowe zgodną z parametrami i wymogami określonymi w PN-EN:1340.

Sugeruje się zastosowanie obrzeży betonowych o odporności na warunki atmosferyczne klasy D oraz wytrzymałości na zginanie minimum klasy T.

Warunkiem koniecznym jest zachowanie niezmienionego okresu gwarancji należytego wykonania robót i uzyskanie ostatecznej zgody Zamawiającego. Wszystkie zastosowane elementy powinny być zgodne z deklaracją jakości producenta.

Pytanie nr 2/ Proszę o zamieszczenie specyfikacji technicznej na krawężniki betonowe

Odpowiedź nr 2 /

Zamieszczono specyfikację techniczną dotyczącą krawężników betonowych.

Pytanie nr 3 / Proszę o zamieszczenie przekroju jezdni na działce nr 94/14.

Odpowiedź nr 3 /

Na wysokości posesji nr 15 należy zastosować przekrój jednostronny w stronę terenów zielonych. Na pozostałym odcinku należy zastosować przekrój daszkowy, umożliwiający sprawne odprowadzenie wody opadowej.

Pytanie nr 4/ Wg opisu technicznego pod chodnikiem należy wykonać stabilizację cementem o $R_m=1,5$ MPa, natomiast wg przedmiarów stabilizację o $R_m=2,5$ MPa. Którą stabilizację należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź nr 4/

Do wyceny należy przyjąć stabilizację o $R_m=1,5$ MPa.

Sprawę prowadzi:

Krystyna Pliniewicz – inspektor w referacie GKiI

tel.: 76/85-82-848, e-mail: drogi@legnickiepole.pl

Pytanie nr 5/ Proszę o podanie szerokości pasa, na jakim należy zagospodarować teren zielony za obrzeżem (poz. 17 etap I i poz. 62 etap II)?

Odpowiedź nr 5/

W etapie I należy zagospodarować teren pomiędzy obrzeżem, a granicą pasa drogowego (ok. 0,50m), natomiast w etapie II 1,00m za obrzeżem.

Pozostałe postanowienia SIWZ, umowy i ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.

Załączniki:

SST na krawężniki betonowe

Z up. Wojta
Anna Katarzyna Wołyniec
Anna Katarzyna Wołyniec
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Sprawę prowadzi:

Krzyszyna Pliniewicz – inspektor w referacie GKil

tel.: 76/ 85-82-848, e-mail: drogi@legnickiepole.pl