

STAROSTA LEGNICKI
pl. Słowiański 1
59-220 Legnica
tel. 76 7243577

179.2016

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GK.6630.179.2016

Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 542 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
Lokalizacja:	Gmina: Legnickie Pole, Obręb: Raczkowa, dz.: 131/1, 265, 282, 284, 297
Wnioskodawca:	PRACOWNIA PROJEKTOWA BARTŁOMIEJ DYNOWSKI 59-220 Legnica ul. Zofii Kossak 3
Inwestor:	GMINA LEGNICKIE POLE 59-241 Legnickie Pole ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1
Przewodniczący:	Monika Pinczuk Starszy geodeta Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Legnicy Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica
Opłata nr:	3827/16/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny
Data wpływu:	07.06.2016
Data narady:	30.06.2016

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym kablem telekomunikacyjnym należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Przedstawiciel	Podpis
1	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy	- <i>I. Kucharski</i>	<i>dk</i>
2	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu	-	
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu	- <i>Kamila Świątek</i>	<i>Świątek</i>
4	ORANGE Polska S.A. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze	-	
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. we Wrocławiu	- Specjalista ds. technicznych Krzysztof Wąsowicz	<i>Wąsowicz K</i>
6	Telefonia Dialog S.A.	- <i>Stanisław</i>	<i>[Signature]</i>

7	Wójt Gminy Legnickie Pole	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
---	---------------------------	--------------------	--------------------

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej
Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego. Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia. <i>C.d. powyżej.</i>
2	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Legnickim Polu	
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu	- <i>bez uwag. Świątek</i>
4	ORANGE Polska S.A. Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze	-
5	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. we Wrocławiu	-
6	Telefonia Dialog S.A.	- <i>Nie dotygam</i>
7	Wójt Gminy Legnickie Pole	- <i>bez uwag. [Signature]</i>

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

ad. 1)
 Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:
 - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
 - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
 - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
 należy uzgodnić bezpieczne metody pracy za Spółką eksploatującą sieć.
 Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.
 Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Z up. STAROSTY

[Signature]
 Monika Pinczuk
 STARSZY GEODETA