



**URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE**

ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole

tel. 76 85 82 810, fax. 76 85 82 812

e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl, www.legnickiepole.pl

Legnickie Pole, dnia 14 września 2016 r.

Znak sprawy: GPJ.271.46.2016/R

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - II**

**Dotyczy:** ogłoszenia o zamówieniu pn. „Zagospodarowanie południowego pasa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowości Taczalin, gm. Legnickie Pole – ETAP II”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na poniższe pytania.

*Pytanie nr 4/ Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie następujących specyfikacji technicznych SST, które widnieją w przedmiarze robót: D-01.02.02 ; D-04.05.01 ; D-05.03.04 ; D-07.02.01 ; D-07.01.01*

Odpowiedź nr 4/ Zamawiający informuje, iż Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) została uzupełniona o szczegółowe specyfikacje techniczne nr D-01.02.02 ; D-04.05.01 ; D-05.03.04 D-07.02.01 ; D-07.01.0.

Treść STWiORB Zamawiający opublikował na stronie [www.przetargi.legnickiepole.pl](http://www.przetargi.legnickiepole.pl).

*Pytanie nr 5/ Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie poprawności zastosowania SST D-04.04.04 w odniesieniu do pozycji przedmiaru nr 36-38.*

Odpowiedź nr 5 / Zamawiający informuje, iż w odniesieniu dla pozycji przedmiaru nr 36-38 należy stosować SST D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót została uzupełniona o Szczegółową Specyfikację Techniczną D-04.04.02, tym samym SST D-04.04.04 przestaje obowiązywać i została wykreślona.

Uzupełniona treść STWiORB oraz skorygowany przedmiar robót branży drogowej, Zamawiający opublikował na stronie [www.przetargi.legnickiepole.pl](http://www.przetargi.legnickiepole.pl).

*Pytanie nr 6 / Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie STWiORB dla branży elektroenergetycznej.*


Odpowiedź nr 6 / Zamawiający uzupełnia dokumentację o Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla branży elektroenergetycznej. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiar robót dla branży elektroenergetycznej został uzupełniony o nr specyfikacji technicznej.

STWiORB oraz uzupełniony przedmiar dla branży elektroenergetycznej, Zamawiający opublikował na stronie [www.przetargi.legnickiepole.pl](http://www.przetargi.legnickiepole.pl).

Ponadto, Zamawiający wprowadza zmiany w treści SIWZ i umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zmiany zostały oznaczone czerwoną czcionką.

**Załączniki:**

1. STWiORB – branża drogowa
2. STWiORB – branża elektroenergetycznej
3. Przedmiar robót – zmieniony branża drogowa
4. Przedmiar robót – zmieniony branża elektroenergetycznej
5. SIWZ – zmieniona
6. Wzór umowy - zmieniony

  
Z up. Wójta  
Kierownik Referatu Planowania, Infrastruktury  
Komunalnej i Zagospodarowania odpadów  
Anna Katarzyna Wołyńiec

Sprawę prowadzi:

Krystyna Pliniewicz – inspektor ds. dróg

tel.: 76/ 85-82-848, e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl