



**URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE**

ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole

tel. 76 85 82 810, fax. 76 85 82 812

e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl, www.legnickiepole.pl

Legnickie Pole, dnia 27 lutego 2018 r.

Znak sprawy: GKil.271.14.2018.R.PN

**Wykonawcy uczestniczący w  
postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – I**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowa Wieś Legnicka, gmina Legnickie Pole”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na poniższe pytania:

**Pytanie nr 1/** Czy wycięcie żywopłotów na odcinku końcowym projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (od studni S6 do wylotu nr 2 do roku) wymaga zgody? Jeśli tak to czyjej?

**Odpowiedź nr 1/** Wskazany żywopłot znajduje się na działce 409/5, której właścicielem jest osoba prywatna, która nie wyraża zgody na wycinkę żywopłotów.

**Pytanie nr 2/** Czy dopuszcza się (w wypadku braku zgody na wycięcie żywopłotów) metodą nie ingerującą w istniejące zakrzewienia polegającą na wykonaniu dwóch odcinków kanału w technologii przecisku sterowanego lub przewiertu sterowanego? W razie zgody, kanał na tym odcinku wykonany byłby z rur PE wodociągowych, zgrzewanych doczołowo bez wzrostu kosztów

**Odpowiedź nr 2/** Zamawiający informuje, iż ze względu na niewielkie projektowane zagłębienie odcinka kanalizacji S6 - Wylot 2 (S6 = 0,72m p.p.t, wylot 2 = 0,58m p.p.t), zastosowanie bezwykopowych metod przy ułożeniu kanału jest nieuzasadnione. Ponadto Zamawiający przypomina, iż trasa kanalizacji we wskazanym fragmencie przebiega po trasie istniejącego rowu.

**Pytanie nr 3/** Czy wymagane jest pozwolenie na wycięcie drzew rosnących w rowie i na odcinku od studni S2 do wylotu nr 1?

**Odpowiedź nr 3/** Zamawiający informuje, iż uporządkuje wskazany teren, we własnym zakresie przed rozpoczęciem prac budowlanych, w zakresie umożliwiającym realizację zadania.

**Pytanie nr 4/** Prosimy podanie kontaktu do właściciela (użytkownika) gruntów rolnych przylegających do drogi sąsiadującej z rowem do którego będzie włączona nowo wybudowana kanalizacja deszczowa.

**Odpowiedź nr 4/** Zamawiający udostępni dane kontaktowe właściciela gruntów rolnych przylegających do drogi sąsiadującej z rowem – odbiornikiem, Wykonawcy robót wyłonionemu w postępowaniu przetargowym, po podpisaniu umowy.

Z up. Wójta  
  
Anna Katarzyna Wołaniec  
Kierownik Referatu  
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Sprawę prowadzi:

Małgorzata Ochman –pomoc administracyjna

tel.: 76/ 85-82-848, e-mail: zamowienia@legnickiepole.pl