



URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE
ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole
tel. 76 85 82 810, fax. 76 85 82 812
e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl, www.legnickiepole.pl

Legnickie Pole, dnia 29 października 2015 r.

Znak sprawy: GPII.271.56.2015/R

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE-II

Dotyczy: ogłoszenie o zamówieniu na: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Czarnków, gmina Legnickie Pole”.

Zamawiający, poniżej udziela wyjaśnień dotyczących treści Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 30 000,00 euro

1. Ponownie proszę o podanie parametrów rur. Podane rury SDR 11 PN10 produkowane są tylko jako rury gazowe, jako wodociągowe nie występują. Czy mają być SDR 11 PN 16, czy SDR17 PN10?

Odpowiedź nr 1. Do wykonania sieci instalacyjnej należy użyć rur PE 100, SDR11, PN16

2. Proszę o sprecyzowanie jak ma być wykonany węzeł W 14. Na rysunku 1C jest on zbudowany z trójnika z trójnika i dwóch zasuw, natomiast w ostatnich odpowiedziach na pytania (pkt.3) jest napisane, że w W14 należy wykonać studnię wodomierzową.

Odpowiedź nr 2 . Węzeł w14 proszę wykonać w sposób podany na rys. 1 C.

3. Proszę o sprecyzowanie jakie należy zastosować studnie wodomierzowe? W opisie widnieją studnie wodomierzowe SW 1 plastikowe ocieplone, a w kosztorysie betonowe fi 1200.

Odpowiedź nr 3. Studnie wodomierzowe należy wykonać wg rys. 1B.

W pozostałym zakresie treści Ogłoszenia o zamówieniu poniżej 30 000,00 euro i załączników nie ulega zmianie.

Z up. Wójta
Kierownik Referatu Planowania i Infrastruktury
Komunalnej i Zagospodarowania odpadów
Anna Katarzyna Wołyniec