



**URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE**  
ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole  
tel. 76 85 82 810, fax. 76 85 82 812  
e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl, www.legnickiepole.pl

Legnickie Pole, dnia 01 października 2015 r.

Znak sprawy: GPII.271.46.2015/R

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - I**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Remont dróg gminnych poprzez ułożenie nawierzchni z betonu konstrukcyjnego w miejscowości Bartoszków, Strachowice i Raczkowa, gm. Legnickie Pole”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) poniżej udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

Pytanie 1/ W części opisowej zamieszczonej jest przekrój przez nawierzchnię na którym to podano, że należy zastosować beton klasy C25/30 brak także jest jakichkolwiek informacji jaką klasę ekspozycji powinna mieć mieszanka betonowa, stopień mrozoodporności, stopień wodoszczelności.

Zgodnie z katalogiem nawierzchni sztywnych minimalna klasa betonu powinna być C30/37, klasa ekspozycji XF4, stopień mrozoodporności F150, stopień wodoszczelności W8.

Odpowiedź 1/ W oparciu o katalog nawierzchni sztywnych dla kategorii ruchu KR1-KR2, należy przyjąć klasę betonu C30/37, klasę ekspozycji XF4, stopień mrozoodporności F150 oraz stopień wodoszczelności W8.

Pytanie 2/ Występuje różnica między przedmiarem a częścią opisową projektu odnośnie grubości nawierzchni. W przedmiarze podana jest łączna grubość 19cm. Natomiast w części opisowej 24cm.

Odpowiedź 2/ W pozycjach "Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grub. 5 cm. Wraz ze szczelinowaniem" - należy uwzględnić dwukrotność ich wykonania (krotność=2).

Ponadto, Zamawiający wprowadza zmiany do:

- 1) wzoru formularza oferty – w części II formularza,
  - 2) wzoru umowy – w § 12 ust. 1 umowy,
- które stanowią załączniki do niniejszego pisma.

**Zamawiający zawiadamia o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 09. 10.2015r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2015r. o godz. 10:15 w urzędzie gminy.**

W pozostałym zakresie treść SIWZ i załączników nie ulega zmianie.

### Załącznik:

- 1) Formularz oferty – wzór – zm.
- 2) Wzór umowy – zm.

Z up. Wójta  
Kierownik Referatu Planowania, Infrastruktury  
Krajoznictwa i Zagospodarowania odpadów  
**Anna Katarzyna Wołyńiec**

Sprawę prowadzi:

Anna Wołyńiec – kierownik referatu PIKi ZO w Urzędzie Gminy Legnickie Pole  
tel: 76/85-82-848, e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl