


UWAGI:

1. Metalowe elementy budynku należy objąć instalacją połączeń wyrównawczych.
2. Elementy metalowe wystające ponad dach, nie wprowadzające potencjału do wnętrza budynku należy łączyć ze zwodem. W pozostałych przypadkach należy wykonać zwody pionowe izolowane.
3. Wyrzutnie dachowe i anteny należy objąć ochroną odgromową zgodnie z postanowieniami zawartymi w PN-EN 62305.
4. Maszty antenowe objąć ochroną odgromową zgodnie z PN-EN 62305
5. Całość należy prac wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w PN-EN 62305.

LEGENDA:

- bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm
- drut stalowy ocynkowany Ø8 mm
- miejsce połączenia zabezpieczone przed korozją
- złącze kontrolne
- iglica kominowa / zwód pionowy




PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.

**SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA**

UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA

TEL. 601799368, 605900218

**www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl**

inwestor	Gmina Legnickie Pole				
adres	ul. K.I. Dienzthenofera 1, 59-241 Legnickie Pole				
obiekt	Budynek zaplecza sportowego wraz z remizą strażacką w Raczkowej				
rysunek	obręb 0014 Raczkowa, działka nr 131/1, gm. Legnickie Pole	data	02.2015		
stadium	Rzut dachu. Instalacja ogromowa		skala	1:100	
projektant	P.B. – INSTALACJE ELEKTRYCZNE	nr upr.	podpis	rys.	
opracował	mgr inż. Remigiusz Przysójaj	spec. instalacyjna 115/DOŚ/08		E1Z	