



LEGENDA:

- | | | |
|---|---|--|
| — — — — — | — | bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm |
| ————— | — | druk stalowy ocynkowany ø8 mm |
|  | — | miejsce połączenia zabezpieczone przed korozją |
|  | — | złącze kontrolne |


PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.

SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA

UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA

TEL. 601799368, 605900218

www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl

inwestor	Gmina Legnickie Pole				
	ul. K.I. Dienzthenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole				
obiekt	Budynek zaplecza sportowego w miejscowości Księginice				
adres	obrub Księginice, działka nr 95, gmina Legnickie Pole			data	02.2015
rysunek	Rzut dachu. Instalacja odgromowa			skala	1:100
stadium	P.B. – INSTALACJE ELEKTRYCZNE		nr upr.	podpis	rys.
projektant	mgr inż. Remigiusz Przysaj		spec. instalacyjna 115/DD05/08		E1Z
opracował					

UWAGI:

1. Metalowe elementy budynku należy objąć instalacją połączeń wyrównawczych.
2. Elementy metalowe wystające ponad dach, nie wprowadzające potencjału do wnętrza budynku należy łączyć ze zwodem. W pozostałych przypadkach należy wykonać zwody pionowe izolowane.
3. Wyrzutnie dachowe i anteny należy objąć ochroną odgromową zgodnie z postanowieniami zawartymi w PN-EN 62305.
4. Maszty antenowe objąć ochroną odgromową zgodnie z PN-EN 62305
5. Całość należy prac wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w PN-EN 62305.