



Ps=17,00[kW]

Zasilanie	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Wyłącznik różnicowoprądowy	Kuchnia elektryczna	Gniazdo wtykowe zmywarki	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Wyłącznik różnicowoprądowy	Podgrzewacz wody	Grzejnik elektryczny	Grzejnik elektryczny	Grzejnik elektryczny	Grzejnik elektryczny	Grzejnik elektryczny	Wyłącznik różnicowoprądowy	Grzejnik elektryczny	Grzejnik elektryczny	Grzejnik elektryczny	Instalacje teletechniczne	Klimatyzacja	Lokalne połączenia wyrównawcze
1																														
36,85 kW L1 L2 L3		L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L1 L2 L3	L2	L3	L3	0,05 kW	0,05 kW	14,00 kW L1 L2 L3	6,00 kW L1 L2 L3	2,00 kW L1	1,00 kW L2	2,00 kW L3 L1	1,00 kW L2	7,60 kW L1 L2 L3	2,00 kW L1	1,20 kW L2	0,70 kW L3	0,70 kW L3	1,00 kW L3 L1	2,00 kW L2	10,00 kW L1 L2 L3	2,50 kW L1	2,50 kW L2	2,50 kW L3	0,10 kW L3 L1 L2	5,25 kW L3 L1 L2	
PE	PE	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	PE

UWAGI:

- Poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążać odbiorami.
- Na etapie wykonawstwa należy stosownie do zainstalowanych ogrzewaczy wody, kurtyny powietrznej, klimatyzacji oraz grzejników elektrycznych dobrać przewody zasilające oraz zabezpieczenia.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.

ŚLAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA

UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA

TEL. 601799368, 605900218

www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

SSA

FOSSA

inwestor	Gmina Legnickie Pole ul. Kł. Dienzthenhofera 1, 59–241 Legnickie Pole		
obiekt	Budynek zaplecza sportowego w miejscowości Księginice		
adres	obręb Księginice, działka nr 95, gmina Legnickie Pole		
rysunek	Schemat jednobiegunowy rozdzielnic głównej		
stadium	P.B. – INSTALACJE ELEKTRYCZNE		nr upr.
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj		spec. instalacyjna
opracował			115/005/08
			rys.
			skala
			02.2015
			–
			E3Z