

URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole

tel. 76 85 82 810, fax. 76 85 82 812

e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl, www.legnickiepole.pl

Legnickie Pole, dnia 15 kwietnia 2015r.

Znak sprawy: GPII.271.23.2015/R

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - I

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia na „Budowę zaplecza sportowego w Księginicach – II etap – roboty wykończeniowe”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2013r. Dz. U. poz. 907 z późn. zm.) poniżej udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

Pytanie nr 1/ W przetargu na wykończenie zaplecza sportowego umieściliście Państwo w przedmiarach informacje o montażu urządzeń z KNRów zawierających urządzenia, ale do których nie ma w dokumentach projektowych informacji o parametrach technicznych;

Przedmiar pozycja:

- 1) 158 KNR 5-08 0511-02 – analogia - Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu kuli z naswietlaczami
- 2) 164 KNR 0-38 0103-01 - Podłączenie kuli świetlnej z naswietlaczami
Proszę podać parametry techniczne kuli i naswietlaczy niezbędne do wyceny
- 3) 160 KNR 0-38 0103-01 - Podłączenie grzejników konwektorowych elektrycznych szt. 8 szt. proszę podać informacje czy grzejniki wchodzi w skład wyceny, jeśli nie tzn. grzejniki zostaną wykonawcy przekazane a wykonawca dokonuje samego montażu?
- 4) 162 KNR 0-38 0103-01 - Podłączenie układu klimatyzacji szt.1 szt. – proszę o podanie parametrów technicznych klimatyzacji
- 5) 163 KNR 0-38 0103-01 - Podłączenie kurtyny powietrznej szt.1 szt. – proszę o podanie parametrów technicznych kurtyny
- 6) 165 KNR 0-38 0103-01 - Podłączenie pojemnościowego podgrzewacza wody szt.1 szt. – proszę o podanie parametrów technicznych podgrzewacza
- 7) 166 KNR 5-08 0816-16 - Podłączenie wentylatorów wspomagania wentylacji szt. 2 – proszę o podanie parametrów technicznych wentylatorów.

Ad 1/ Odpowiedz:

- a) ppkt 1-2 -Zakup i montaż kuli świetlnej został przewidziany do odrębnego zadania.
- b) ppkt 3 - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć grzejniki konwektorowe elektryczne opisane w OPISIE TECHNICZNYM DO PROJEKTU BUDOWLANEGO – VI.II INSTALACJE WEWNĘTRZNE, 7. Ogrzewanie elektryczne
- c) ppkt 4 -5 i 7 – Zakup i montaż klimatyzacji, kurtyny powietrznej i wentylatorów został przewidziany do odrębnego zadania.
- d) ppkt 6 - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć podgrzewacz wody opisane w OPISIE TECHNICZNYM DO PROJEKTU BUDOWLANEGO – VI.II INSTALACJE WEWNĘTRZNE, 7. Podgrzewacz wody.


Pytanie nr 2/ Równocześnie w rysunku E2Z podany przy rozdzielni głównej jest punkt dystrybucji instalacji logicznej, do którego nie ma odniesienia w przedmiarach odnośnie montażu ani parametrów technicznych w projekcie. Czy on jest częścią wyceny?

Ad 2/Punkt dystrybucji instalacji logicznej został ujęty w przedmiarze w dziale 3 poz. 124 i jest częścią wyceny zamówienia.

W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

W pozostałym zakresie treści SIWZ nie ulega zmianie.

Z-ca Wójta


Krzysztof Duszkiewicz

Sprawę prowadzi;

Anna Wołyniec – kierownik referatu PIKiZO

tel. 76/85-82-848, e-mail: inwestycje@legnickiepole.pl