BARTOSZÓW
Ilość mieszkańców: 260

Rurociąg główny graw. Ø300
Rurociąg tł. Ø110
P4
P5
P3
$Q_{śr}$= 31,2m³/d
$\Sigma Q_{śr}$=00,0m³/d
Rurociąg główny graw. Ø200
Rurociąg tł. Ø110

Rurociąg główny graw. Ø200
P2
P1
P4
Rurociąg tł. Ø75
$Q_{śr}$= 48,6m³/d
$\Sigma Q_{śr}$=00,0m³/d

KOSKOWICE
Ilość mieszkańców: 405

Rurociąg tł. Ø125
KŁĘBANOWICE
Ilość mieszkańców: 141
P1
$Q_{śr}$= 16,3m³/d
$\Sigma Q_{śr}$=00,0m³/d
Rurociąg główny graw. Ø200
Rurociąg tł. Ø160
Rurociąg tłoczny ścieków sanitarnych z gminy Ruja
$Q_{śr}$= 00,0m³/d

Rurociąg tł. Ø110
P4
Rurociąg tł. Ø75
PSARY
Ilość mieszkańców: 20
Psary

NOWA WIEŚ LEGNICKA
Ilość mieszkańców: 633
Rurociąg tł. Ø63
Rurociąg główny graw. Ø200
Rurociąg tł.
P2
P1
Przyd.
P. NWLG
$Q_{śr}$= 76,0m³/d
Przyd.
Rurociąg tł. Ø125
$\Sigma Q_{śr}$=90,6m³/d
Rurociąg główny graw. Ø200
Rurociąg tł. Ø125
Rurociąg tł. Ø75

GNIEWOMIERZ
Ilość mieszkańców: 481
Rurociąg tł. Ø63
PG3
PG2
PG1
Rurociąg tł. Ø63
Rurociąg tł. Ø75
Rurociąg tł. Ø75
$Q_{śr}$= 60,1m³/d
Rurociąg główny graw. Ø200
Rurociąg tł. Ø90

LEGNICKIE POLE
Ilość mieszkańców: 1336

KSIĘGINICE
Ilość mieszkańców: 223
$Q_{śr}$= 26,8m³/d
Rurociąg tł. Ø90
Rurociąg tł. Ø75
Rurociąg główny graw. Ø200
P1
$\Sigma Q_{śr}$=68,3m³/d
Rurociąg tł. Ø90

TACZALIN
Ilość mieszkańców: 346
Rurociąg główny graw. Ø200
TA3
TA2
TA1
Rurociąg tł. Ø90
$Q_{śr}$= 41,5m³/d
Rurociąg tł. Ø75

Rurociąg tł. Ø63
Rurociąg graw. Ø300
Rurociąg graw. Ø200
Rurociąg graw. Ø250
LP1
Przyd.
Rurociąg graw. Ø200
$Q_{śr}$= 160,3m³/d
$\Sigma Q_{śr}$=292,8m³/d
Przyd.
Rurociąg główny graw. Ø250

RACZKOWA
Ilość mieszkańców: 286
Rurociąg tł. Ø63
$\Sigma Q_{śr}$=124,9m³/d
$Q_{śr}$= 34,3m³/d
P1
P2
PGR1
$\Sigma Q_{śr}$=210,9m³/d
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
$\Sigma Q_{śr}$=504,2m³/d
Rurociąg graw. Ø300
Rurociąg główny graw. Ø200
Rurociąg tł. Ø125
Rurociąg graw. Ø300
Rurociąg główny graw. Ø200
Rurociąg tł. Ø75
Racimierz

KOISZKÓW
Ilość mieszkańców: 60
Ko2
Ko3
Ko1
$\Sigma Q_{śr}$=7,2m³/d
ΣQ =14,6m³/d
Rurociąg główny graw. Ø200
Rurociąg tł. Ø125
Rurociąg tł. Ø63
P2
P1
P3
$Q_{śr}$= 6,6m³/d
$\Sigma Q_{śr}$=150,8m³/d

BISKUPICE
Ilość mieszkańców: 55
Rurociąg tł. Ø75
Rurociąg główny graw. Ø200
Rurociąg tł. Ø75
$\Sigma Q_{śr}$=19,3m³/d
$\Sigma Q_{śr}$=64,2m³/d
Rurociąg tł. Ø90
Rurociąg tł. Ø90
Rurociąg główny graw. Ø200
Przyd.
Rurociąg tł. Ø75
Rurociąg tł. Ø63
P2
P1
$Q_{śr}$= 7,4m³/d
P3
MĄKOLICE
Ilość mieszkańców: 62
Rurociąg główny graw. Ø200
$\Sigma Q_{śr}$=6,2m³/d
$Q_{śr}$= 13,1m³/d
Rurociąg tł. Ø75
Rurociąg główny graw. Ø200
Rurociąg tł. Ø75
Rurociąg główny graw. Ø200
Ta1
P2
Przyd.
Przyd.
Rurociąg tł. Ø75
$\Sigma Q_{śr}$=47,9m³/d
Rurociąg tł. Ø63
R1
$Q_{śr}$= 3,5m³/d
STRACHOWICE
Ilość mieszkańców: 29
MIKOŁAJOWICE
Ilość mieszkańców: 370
Przyd.
MP1
$Q_{śr}$= 44,4m³/d

CZARNKÓW
Ilość mieszkańców: 56
P1
LUBIEŃ
Ilość mieszkańców: 109
Rurociąg tł. Ø90
Rurociąg główny graw. Ø200
Rurociąg główny graw. Ø200
Rurociąg tł. Ø75
P2
Og3
$Q_{śr}$= 16,3m³/d
OGONOWICE
Ilość mieszkańców: 136

Skala 1: 10000

LEGENDA

- LUBIEŃ — Nazwa miejscowości i liczba mieszkańców
- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
- Kierunki spływu ścieków
- Średnica rurociągów
- Przepompownia ścieków
- Granica gminy
- Pokrycie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
- Obszar Legnickiej Podstrefy Ekonomicznej

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDEX"
ul. Morcinka 7, 59-400 Jawor tel./fax 74 870 17 08 e-mail: budex@@wp.pl

Obiekt:	Koncepcja poprawy działania systemu gospodarki ściekowej w gminie Legnickie Pole	Tytuł rysunku: Inwentaryzacja systemu	Nr rysunku: 1
Inwestor:	Gmina Legnickie Pole ul.Kliberta Ignacego Cierpiorówka 1 59-241 Legnickie Pole	Branża: sanitarna	Stadium: koncepcja
Opracował:	mgr inż. Paweł Pałkosz uprawniony do projektowania w zakresie sieci, inst. i urz. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych	Podpis:	Skala: 1:10000
			Data: Maj 2013r.