



## URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole

tel. 76 85 82 810, fax. 76 85 82 812

e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl, www.legnickiepole.pl

Legnickie Pole, dnia 03 kwietnia 2015r.

Znak sprawy: GPII.271.20.2015/R

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

**Dotyczy:** ogłoszenia o zamówieniu poniżej 30 000 euro na „na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w obrębach miejscowości Koskowice, Kłębanowice, Bartoszków, Nowa Wieś Legnicka (LŚSE podstrefa Legnickie Pole), Gniewomierz, Lubień, Czarnków, Biskupice w gminie Legnickie Pole”.

Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Jaki zakres ilościowy obejmuje zadania (długość sieci kanalizacyjnej, ilość przyłączy)?

Ad. 1) Długość sieci i ilość przyłączy powinien określić projektant w koncepcji projektowej, o której mowa w § 6 wzoru umowy.

2) Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną odcinków sieci i przepompowni podlegających przebudowie?

Ad. 2) Tak i zostanie udostępniona wykonawcy na etapie projektowania sieci.

3) Czy Zamawiający udostępni załącznik graficzny ze wskazaniem obszaru inwestycji?

Ad. 3) Załącznik graficzny został opublikowany na stronie pod przetargiem.

4) Czy modernizacja przepompowni obejmuje również AKPiA i monitoring (jaki jest istniejący system przekazu danych: radiowy czy GPRS)?

Ad. 4) Modernizacja przepompowni obejmuje wykonanie monitoringu radiowego systemu przekazu danych, i modernizacja AKPiA w przepompowniach.

5) Czy przyłącza/przykanaliki kanalizacji sanitarnej należy wprowadzić na teren nieruchomości prywatnych czy do ich granicy?

Ad. 5) Przyłącza / przykanaliki kanalizacji sanitarnej należy wprowadzić do granicy nieruchomości.

6) Do których obowiązków będzie należało opracowanie map do celów projektowych? Wg opisu przedmiotu zamówienia (pkt 1.1.) do obowiązków wykonawcy, natomiast w projekcie umowy (par. 5.1.) to do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie map do celów projektowych Wykonawcy.

Ad. 6) Opracowanie mapy do celów projektowych należy do wykonawcy. Skreśla się zapis pkt 2 w § 5 we wzorze umowy.

7) Czy Zamawiający uzna za usługi o podobnym zakresie 2 projekty budowy/przebudowy sieci kanalizacji deszczowych o długości co najmniej 1000mb. każda (na terenach zurbanizowanych) oraz jeden projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i ciśnieniowej) o łącznej długości ponad 10km?

Ad. 7) Tak.

powołaniem

Krzysztof Duszkiewicz

Sprawę prowadzi;

Lesław Kaczmarek – referat PIKiZO

tel. 76/85-82-848, e-mail: sieci@legnickiepole.pl