



URZĄD GMINY LEGNICKIE POLE

ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera nr 1, 59-241 Legnickie Pole

tel. 76 85 82 810, fax. 76 85 82 812

e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl, www.legnickiepole.pl

Legnickie Pole, dnia 13 marca 2018 r.

Znak sprawy: GKiL.271.02.2018.R.PN

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - IV

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu pn. „Przebudowa drogi gminnej publicznej wraz z budową chodnika w miejscowości Bartoszków (dz. nr 422/2, 421/2 i 432/1), gm. Legnickie Pole”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na poniższe pytania.

Pytanie nr 1/Określone w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej rury i kształtki PCV mają mieć szczelność min. 2,5 bara.

W projekcie do kanalizacji deszczowej podłączony został drenaż z rur PP o sztywności obwodowej min. SN 8 kN/m² SDR 34 o średnicy 110 mm z filtrem PP o gramaturze 90 g/m² (stopień perforacji 360°).

Ponadto do sieci kanalizacji zostały wpięte studzienki ściekowe wraz z wpustami deszczowymi. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem czy z uwagi na drenaż i wpusty deszczowe zasadne jest wymaganie szczelności 2,5 bara na kanałach, studniach kanalizacyjnych?

Odpowiedz nr 1/ Zamawiający podtrzymujemy założenia projektowe i sieć grawitacyjną należy wykonać z materiałów zgodnych ze specyfikacją.

Z up. Wójta
Anna Katarzyna Wołyniec
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

Sprawę prowadzi:

Marta Krynicka - Ochman – podinspektor ds. zamówień publicznych
tel.: 76/ 85-82-848, e-mail: zamowienia@legnickiepole.pl